

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» мая 2026 г., 24260061000221579366

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Норильск
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» мая 2026 г., 10 час. 15 мин. № 2605/023-24/83-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 28

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «04» мая 2026 г., № 2605/023-24/83-ВО/П, учетный номер проверки 24260061000221579366.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Ковалев Роман Алексеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Норильск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю - (государственный инспектор МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Норильск, ул Мира, Дом 3

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИНН 2457040736, адрес регистрации юридического лица: 663302, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НОРИЛЬСК, УЛ. МИРА, Д. 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» мая 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «20» мая 2026 года, 10 час. 15 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 15 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Своевременно не проведена огнезащитная обработка штор, что является нарушением абз 1 п. 13 Постановления правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: г. Норильск, ул. Мира, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

Срок устранения нарушения:

12.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести огнезащитную обработку штор

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение нарушения

2. В здании помещение мастерской 1 этажа (помещение №33 согласно технического паспорта 2018) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости (дверь деревянная). Документация подтверждающая предел огнестойкости двери отсутствует, что является нарушением п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».. Место выявления нарушения: г. Норильск, ул. Мира, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций заполнений проемов в них.

Срок устранения нарушения:

12.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию, подтверждающую предел огнестойкости двери

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, сведения, подтверждающие устранение нарушения

3. В здании помещение кладовой 5 этажа (помещение №23 согласно технического паспорта 2018) используется как швейная мастерская, не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости (дверь деревянная). Документация подтверждающая предел огнестойкости двери отсутствует, что является нарушением п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».. Место выявления нарушения: г. Норильск, ул. Мира, д.3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций заполнений проемов в них.

Срок устранения нарушения:

12.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию, подтверждающую предел огнестойкости двери

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения

4. В здании на дверях помещения мастерской 1 этажа (помещение №33 согласно технического паспорта), кладовой 3 этажа(помещение №25 согласно технического паспорта 2018) швейной мастерской 5 этажа (помещение №23 согласно технического паспорта 2018) отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, что является нарушением п. 12 Постановления правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».. Место выявления нарушения: г. Норильск, ул. Мира, д.3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

12.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разместить обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях помещений

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

5. Сведения, документы, фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения
Отсутствует информация изготовителя (поставщика) системы пожарной сигнализации, установленной и введенной на объекте, эксплуатирующейся сверх срока службы, о ее возможной дальнейшей эксплуатации. Не обеспечено проведение ежегодного испытания системы пожарной сигнализации, эксплуатирующейся сверх срока службы, что является нарушением абз. 4 п. 54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». Место выявления нарушения: г. Норильск, ул. Мира, д. 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

12.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести испытания системы пожарной сигнализации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие устранение нарушения

6. В здании помещение кладовой 3 этажа (помещение №25 согласно технического паспорта 2018), не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости (дверь деревянная). Документация подтверждающая предел огнестойкости двери отсутствует, что является нарушением п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». Место выявления нарушения: г. Норильск, ул. Мира, д.3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций заполнения проемов в них.

Срок устранения нарушения:

12.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить документацию, подтверждающую предел огнестойкости двери


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, сведения, фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Норильск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю - (государственный инспектор МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору) Ковалев Роман Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Ковалев Роман Алексеевич - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Норильск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю - (государственный инспектор МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору), телефон: 8(391)943-19-49, e-mail: kovalevra@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

